



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI

Jelgava

04.12.2018.

Nr. 2.3.9-9/32119/

SIA „BM-projekts”
juris.latiss@bm-projekts.lv

1. Objekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības un Kanalizācijas sistēmu izbūve Garozas ciema Krasta, Iecavas un Pļavu ielās”
2. Objekta adrese: Garozas ciems, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
3. Objekta īpašnieks: Ozolnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV - 3018
4. Iesniegtie dokumenti: 1. SIA „BM-projekts” pieteikums reģistrēts Veselības inspekcijā 22.11.2018. Nr.32119. 2. Skaidrojošs apraksts. 3. Objekta izvietojuma shēma. Dokumenti iesniegti elektroniskā veidā.
5. Apsekojums veikts: Netika veikts
6. Apsekojumā piedalījās: -
7. Konstatēts: Būvprojekta ietvaros paredzētie būvdarbi: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve Garozas ciema Krasta, Iecavas un Pļavu ielās
8.NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAS GAITĀ PAREDZĒT: 1. Objekta būvniecības darbiem izmantot Latvijā un Eiropas Savienībā sertificētus, cilvēku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgus materiālus. Ievērot 25.03.2014. MK noteikumu Nr. 156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktās prasības. Būvprojektā sniegt informāciju par izmantojamajiem būvmateriāliem un to pielietošanas kārtību. 2. Ievērot MK 30.06.2015. noteikumus Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”. 3. Ūdensvada tīklus projektēt ievērojot 05.02.1997. Aizsargjoslu likumu un 10.10.2006. Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem” 4. Ūdensapgādes projektu izstrādāšanu saskaņot ar kanalizācijas projektiem, ņemot vērā ūdens patēriņa un novadīšanas bilances analīzi. 5. Paredzēt ūdensvada aizvarus vai aizbīdņus remontējamo posmu atvienošanai, izlaides cauruļu iztukšošanai. 6. Inženierkomunikāciju tīklu izvietojumu ievērojot 2014.gada 30.septembra MK noteikumus Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008 – 14 ”Inženiertīklu izvietojums” 7. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, pēc ūdensvadu izbūves, paredzēt ūdensapgādes tīklu

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

skalošanu, dezinfekciju un dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi.

8. Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst MK 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

9. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakopšanu, labiekārtošanu, zālāju atjaunošanu.

10. Izstrādāto projektu ieteicam iesniegt izskatīšanai Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļā.

Sabiedrības veselības departamenta
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja

Airisa Lapiņa

Ludmila Jermakova, 63020038
ludmila.jermakova@vi.gov.lv